



UPUTSTVO ZA DOZIRANJE HEMIJE

- Nakon izvršene analize pH vrednosti u bazenu vrši se redukcija te vrednosti na 7,2-7,8. Najčešće se usled uobičajene upotrebe bazena podiže vrednost pH, što znači da je potrebno smanjiti je. Potrebno je vršiti proveru Ph vrednosti na svaka 3-4 dana.
- Nakon redukovane pH vrednosti može se raditi šok hlor tretman. Ukoliko bi se to radilo pre redukcije pH vrednosti voda bi poprimila braonkastu boju usled reakcije hlora na povišenu pH vrednost. Šok hlor tretman se radi jednom mesečno, a doziranje se vrši prema tabeli.
- Posle primene šok hlor tretmana ne dozirati nikakvu hemiju u bazen narednih 12 sati.
- Multi action tablete dozirati na svakih 5-7 dana prema tabeli.
- Na svakih 7 dana dozirati Algicid za sprečavanje pojavljivanja algi. Dozirati prema tabeli.

- Pre usisavanja bazena dozirati flokulant i pustiti da filter izmeša vodu. Prljavština sa zidova i poda se odvoji i filter je usisa koliko može. Deo koji ne može da pokupi filter se nagomila na podu pa se može usisati. Doziranje je 10 ml/m³ vode ukoliko se dozira neposredno pre usisavanja, odnosno 0,5ml po m³ protoka vode kroz pumpu.

Preporučeno doziranje hemije			
Zapremina bazena	Šok hlor	Multi tablete 200gr	Algicid
10 m ³	150 gr	½ tablete	0,1 litra
20 m ³	300 gr	1 tableta	0,2 litra
40 m ³	600 gr	1 ½ tablete	0,4 litra
60 m ³	900 gr	2 tablete	0,6 litra
80 m ³	1200 gr	2 ½ tablete	0,8 litra
100 m ³	1500 gr	3 tablete	1 litar
120 m ³	1800 gr	4 tablete	1,2 litra
Učestalost tretmana	Mesečno	Nedeljno (5-7 dana)	Nedeljno (5-7 dana)